

Izveštaj br. I-1081-2-13-22-RM

**IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MJERENJA EMISIJE
ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNOGA IZVORA
U ŽUPANIJSKOM CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM
ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN"**

Nepokretni izvor emisija:

Izvor br. 1.: Otprašivač MBO – vrećasti filter

Zagreb, siječanj 2023.

Izveštaj se bez pismenog odobrenja ne smije reproducirati

Obrazac LME-O-43c/izdanje 05

Akreditirani laboratorij: METROALFA d.o.o.
Laboratorij za mjerenje emisija i ispitivanje kvalitete zraka (LME)
Karlovačka 4L, 10000 Zagreb
Tel ++385 (01) 5555 740
e-mail: metroalfa@metroalfa.hr

Izveštaj broj: I-1081-2-13-22-RM

Vlasnik izvora: KAŠTIJUN d.o.o., Premanturska cesta 215, 52100 Pula

Lokacija mjerenja: ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN"

Vrsta mjerenja: Povremeno mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz
navedenoga nepokretnoga izvora.

Radni nalog: 1081/2022

Narudžbenica broj: -

Datum mjerenja: 13.12.2022.

Datum izvještaja: 16.01.2023.

Ukupan broj stranica: 21
+ Prilog 1 – Ocjena rezultata emisije onečišćujućih tvari u zrak
Izveštaj br. I-1081-2-13-22 (uključeno u izvještaj)

Svrha: Svrha povremenog mjerenja na nepokretnom izvoru emisija je
provjera emisije onečišćujućih tvari u zrak, čije se vrijednosti
uspoređuju s propisanim graničnim vrijednostima emisija iz Rješenja
o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje - Županijski centar za
gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun“ operatera Kaštijun
d.o.o. sa sjedištem u Puli, Forum I, (Klasa UP/I 351-03/14-02/19; Ur.
Br. 517-06-2-2-14-45) te Rješenjem o izmjeni dopuni uvjeta okolišne
dozvole (Klasa UP/I 351-02/19-51/01; Ur. Br. 517-03-1-3-20-4) od
09.01.2020., u nastavku Rješenje.

Mjerenja obavili: Tehnički voditelj: Željko Topić, dipl.kem.ing.

Tehnički voditelj: Petar Uremović, mag.ing. petrol.

Izveštaj izradio:

Petar Uremović, mag.ing. petrol.

METROALFA d.o.o.
Zagreb, Karlovačka cesta 4L

M.P.

Voditelj LME:

Željko Keliš, dipl.ing.kem.teh.

SAŽETAK MJERENJA**Izvor br. 1.: Otprašivač MBO – vrećasti filter**

Datum mjerenja		Jedinica	Izmjerene emisijske koncentracije			GVE	Pri max. emisijama
			min.	max.	prosjeck		
13.12.2022.	Kisik - O ₂	%	20,9	20,9	20,9		
	Temperatura plinova	°C	18,0	18,4	18,2		
	Protok plinova (0°C, 101,3 kPa, suhi plin)	m ³ _N /h	43128	44378	43784		
13.12.2022.	Krute čestice	mg/m ³ _N	1,80	1,99	1,90	10	da
		kg/h	0,0799	0,0873	0,0834		

NAPOMENA:

U poglavlju 6.1. prikazani su svi detaljni rezultati mjerenja. Mjerenje emisija u zrak iz navedenog izvora je obavljeno prema planu mjerenja I-1081-2-13-22-PM koji je pohranjen u arhivi ispitnog laboratorija (LME-a) i na zahtjev Naručitelja se može dostaviti istom.