

Izvještaj br. I-1297-2-13-25-RM

**IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MJERENJA EMISIJA
ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNOG IZVORA
ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
ISTARSKE ŽUPANIJE
„KAŠTIJUN“**

Nepokretni izvor emisija:

Izvor br. 1: Otprašivač MBO – vrećasti filter

Zagreb, siječanj 2026.

Izvještaj se bez pismenog odobrenja ne smije reproducirati, osim u cijelosti

Obrazac LME-O-43c/izdanje 05

Izvođač – akreditirani
ispitni laboratorij:

METROALFA d.o.o.
Laboratorij za mjerenje emisija i ispitivanje kvalitete zraka (LME)
Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (01)/5555-740
e-mail: metroalfa@metroalfa.hr

Izveštaj broj:

I-1297-2-13-25-RM

Naručitelj:

KAŠTIJUN d.o.o.
Premanturska cesta 215, 52100 Pula

Lokacija mjerenja:

Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije
„Kaštijun“

Vrsta mjerenja:

Povremeno mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz navedenog
nepokretnog izvora

Radni nalog:

1297-2025

Narudžbenica broj:

-

Datum mjerenja:

03.12.2025.

Datum izvještaja:

12.01.2026.

Ukupan broj stranica:

25
+ Prilog 1 – Ocjena rezultata emisija onečišćujućih tvari u zrak br. I-
1297-2-13-25 (uključeno u izvještaj)

Svrha:

Svrha povremenog mjerenja na nepokretnom izvoru je provjera
emisija onečišćujućih tvari u zrak, čije se vrijednosti uspoređuju s
propisanim graničnim vrijednostima emisija prema Rješenju o
okolišnoj dozvoli za postrojenje – novo postrojenje Županijski centar
za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun“, operatera
Kaštijun d.o.o., sa sjedištem u Puli, Forum 1 (KLASA: UP/I 351-03/14-
02/19; URBROJ: 517-06-2-2-14-45; Zagreb, 3. ožujka 2015.), u
nastavku Rješenje.

Mjerenja obavili:

Tehnički voditelj: Antun Smiljan, mag. ing. mech.

Tehnički voditelj: Edi Martinez, mag. ing. mech.

Tehnički voditelj: Petar Maruna, mag. ing. geol.

Izveštaj izradio:

Tehnički voditelj:

Petar Maruna, mag. ing. geol.

Voditelj LME:

Željko Keliš, dipl. ing. kem. teh.,
univ. spec. oecoling.

M.P.
METROALFA d.o.o.
Zagreb, Karlovačka cesta 4L

SAŽETAK MJERENJA

Izvor br. 1: Otprašivač MBO – vrećasti filter

Datum mjerenja		Jedinica	Izmjerene emisijske koncentracije			GVE	Pri max. emisijama
			min.	max.	prosjeck		
03.12.2025.	Kisik - O ₂	%	20,9	20,9	20,9		
	Temperatura	°C	19,1	20,3	19,6		
	Protok plina (0 °C, 101,3 kPa, suhi plin)	m ³ _N /h	43744	44938	44378		
03.12.2025.	Krute čestice	mg/m ³ _N	2,73	3,67	3,24	10	da
	Maseni protok čestica - (EK)	kg/h	0,119	0,163	0,144		

NAPOMENA:

U poglavlju 6.1. prikazani su svi detaljni rezultati mjerenja.

Mjerenje emisija u zrak iz navedenog izvora obavljeno je prema planu mjerenja I-1297-2-13-25-PM koji je pohranjen u arhivi ispitnog laboratorija (LME-a) i na zahtjev Naručitelja se može dostaviti istom.